

مكتب رئيس اللجنة الإشرافية لكود النقل السعودي

الرياض- مبنى الشركة السعودية للكهرباء بالمروج

هاتف ٤٩٤٧١٢٠ فاكس ٤٩٤٧١٢١

هذه نظم الكهرباء والاسلاك المزدوج
وارد: ٢٨٧٩ / و
لسارح: ٣٩ / ١٢ / ١٤٣٠ هـ
المرفقات: ٩ لعه



الرقم: ٠٩/٠١١

التاريخ: ١٤٣٠/١٢/٢٦ هـ

الموافق: ٢٠٠٩/١٢/١٣ م

سعادة نائب المحافظ للشؤون التنظيمية-هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حفظه الله

الموضوع: طلب اعتماد التعديلات 09A027- 09A029 على كود النقل السعودي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أشير لخطاب سعادتك رقم ٨/٨٠١/٥٥٥ في ٢٤/٢/٢٠٠٩ ومرفقاته بخصوص الموضوعات التي ترغبون دراستها وإضافتها للكود، وخطابكم الإلحاقى رقم ٨/٨٠١/١٨٤٠ في ٢٧/٦/٢٠٠٩، وخطابي الجوابى ذي الرقم ٠٩/٦ في ٢٠/٦/٢٠٠٩ بخصوص الدراسة التي أعدها ممثل نشاط النقل في اللجنة والملاحظات التي خلصت بها اللجنة عن الموضوعات المطلوب إدراجها في الكود، وكذا الخطاب الجوابى الإلحاقى ذي الرقم ٠٩/٧ في ٤/٧/٢٠٠٩.

وأفيدكم بأن اللجنة الإشرافية لكود النقل السعودي ناقشت التعديلات المقترحة على كود القياس حسب الآلية المعتمدة لعمل اللجنة، وأوصت اللجنة بقبول التعديلات المرفقة (09A029, 09A028, 09A027) حسب النماذج المرفقة (نموذج طلب التعديل، ونموذج تمرير التوصية) ليتم إدراجها في الأصدار القادم للكود.

أرجو من سعادتكم الاطلاع على ذلك واعتماده.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

رئيس اللجنة الإشرافية لكود النقل السعودي

حامد عبدالله السقاف

صالح المحافظ بارئاً
أوصى بالموافقة على التعديلات المقترحة
من اللجنة مع التعميم
مرفقات/ كما ذكر أعلاه

لاستعمال الهيئة:

• التوصية ٢٧-٩-٠٩ (الإشارة للمواصفة الخاصة بكبائن العدادات)

التوصية مقبولة التوصية مرفوضة أخرى

• التوصية ٢٨-٩-٠٩ (إضافة بنود توضح مواصفات الحماية لختم العدادات)

التوصية مقبولة التوصية مرفوضة أخرى

• التوصية ٢٩-٩-٠٩ (إضافة فصل يوضح إجراءات التعامل مع حالات تعطل العدادات أو العبث بها)

التوصية مقبولة التوصية مرفوضة أخرى

اعتماد صاحب الصلاحية

صالح السقاف